



DECLARATION DE CONFORMITE DECLARATION OF CONFORMITY

N° A 35 / 2011

APPAREIL(S) : Interrupteurs et Va et vient Niloé

SAMPLE DESCRIPTION :

REFERENCE(S) : 664503-664701-664301-664702-664704-664709-664710-664801-
REFERENCE(S) : 664802-664809-664810

CARACTERISTIQUES : 10AX 250 V
RATED CHARACTERISTICS :

CET (CES) APPAREIL(S) EST (SONT) CONFORME(S) :
THIS (THESE) DEVICE(S) IS (ARE) IN ACCORDANCE WITH :

à la norme CEI 60529 (1989) + additif 1 (1999) degré IP 31

à la norme NF EN 62262 (2004) Code IK 04

Les conditions et résultats des essais sont consignés dans le dossier TR0007941 établi par le
Laboratoire Produits Central LEGRAND


Cette déclaration comprend : 1 page

This declaration contains : 1 page

Date de délivrance : 16/03/2011

Issue date :

Responsable du Laboratoire Produits Central



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Toute reproduction partielle ou toutes insertions de résultats dans un texte d'accompagnement en vue de leur diffusion doit recevoir un accord préalable et formel de LEGRAND.

Ce document résulte d'essais effectués sur un échantillon. Il ne préjuge pas de la conformité des produits fabriqués à l'objet essayé.

This document shall not be reproduced, except as a complete photographic facsimile. Any partial reproduction, as well as the insertion of any results into an accompanying text for distribution, requires the prior written approval of LEGRAND.

This document contains results related only to the items tested. It does not imply the conformity of the whole production to the items tested.

LEGRAND - 128, Avenue du Mal-de-Lattre-de-Tassigny - F 87045 LIMOGES Cedex - Tél. : (33) 05.55.06.84.66