

DECLARATION DE CONFORMITE DECLARATION OF CONFORMITY

N° A 16 / 2005

APPAREIL(S) : Coffrets Ekinoxe 1 à 8+1 modules .
SAMPLE DESCRIPTION :

REFERENCE(S) : 1301 / 02 / 04/ 06.
REFERENCE(S) :

CARACTERISTIQUES : IP 30 - IK 05
RATED CHARACTERISTICS :

CET (CES) APPAREIL(S) EST (SONT) CONFORME(S) :
THIS (THESE) DEVICE(S) IS (ARE) IN ACCORDANCE WITH :

IP 30 suivant NF EN 60529 (10/1992) + add1 (06/2000).

IK 05 suivant NFEN 62262 (04/2004) .

A l'essai d'autoextinguibilité suivant la norme NF EN 60 695.2.11(07/2001):
pour installation dans les ERP degré de sévérité 750°C / temps d'extinction < 30 secondes .

Cette déclaration comprend : 1 page

This declaration contains : 1 page

Date de délivrance : 11/02/2005
Issue date :

Le Responsable du LABORATOIRE d'essais
Head of test Laboratory
Jacques BARBANCEYS



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Toute reproduction partielle ou toutes insertions de résultats dans un texte d'accompagnement en vue de leur diffusion doit recevoir un accord préalable et formel de LEGRAND. Ce document résulte d'essais effectués sur un échantillon. Il ne préjuge pas de la conformité des produits fabriqués à l'objet essayé.
This document shall not be reproduced, except in full, without the written approval of LEGRAND. This document contains results related only to the items tested. It does not imply the conformity of the whole production to the items tested