

**BOSEC**  
**CERTIFICAT**  
**N° B - 9168 - FD - 480-g**

*Nous certifions que le système de détection incendie composé des éléments suivants:*

CENTRAL DE DETECTION :  
LEGRAND SALVENA 2 Zones (réf. Legrand 643011)  
DETECTEUR DE CHALEUR  
APOLLO 55000-122 (classe A1R) (réf. Legrand 643071)  
SOCLE :  
APOLLO 45681-201 (réf. Legrand 643060)

*Fabrique à Pau (F)*

*Fabrique à Havant (UK)*

*Fabrique à Havant (UK)*

*répond aux prescriptions suivantes :*

Règlement de la marque BOSEC : Règles de certification Produits (BOSEC - Products rules F dd 20131003)  
et Clauses administratives et juridiques (BOSEC - Admin Legal Rules F dd 20131003.doc)  
EN 54-2:1997/A1:2006, EN 54-4:1997/A1:2002 + A2:2006,  
EN 54-5:2000/A1:2002  
EN 50130-4/A2:2003  
EN 60950-1:2001

*sur base des rapports d'essais des laboratoires ANPI, certificat de conformité CE & Certificat de Constance des Performances (CPR):*

BFS/DE/1107-2004.05.18, Add. 1-2004.07.09, Add. 2-2005.03.14, Add. 4-2010.05.21, BFS/REDI/201-2008.04.25, Add. 1-2010.04.20, Add. 2-2010.05.18, Add. 3-2010.06.07 & 1134-CPR-061-27/11/13, 0832-CPD-0003-23/02/06

*Le certificat n'est valable que si les **composants** sont pourvus du label **BOSEC**.*

*La firme*

**LEGRAND FRANCE / PYRÉNÉES**  
**Avenue Larribau**  
**B.P. 9008**  
**F-64050 PAU CEDEX 9**  
**FRANCE**

*est habilitée à apposer la marque **BOSEC** sur les **composants** ci-dessus.*

*Ce certificat est délivré aux conditions définies par*  
**ANPI** *et est valable jusqu'au*

**23 juin 2028**

*signé au nom de **ANPI***

**Bruxelles, le 15 avril 2016**

*Le Secrétaire Général*  
**M. Vandendoren**

# ANNEXE N° 1 AU CERTIFICAT

## N° B - 9168 - FD - 480-g

*Le certificat délivré le 15 avril 2016 à la firme:*

**LEGRAND FRANCE / PYRÉNÉES**  
**Avenue Larribau**  
**B.P. 9008**  
**F-64050 PAU CEDEX 9**  
**FRANCE**

*tient compte pour le* **CENTRAL DE DETECTION LEGRAND SALVENA 2 Zones des fonctions optionnelles de l'EN 54-2/A1:2006 (options avec exigences):**

- 7.8      Sortie d'alarme d'incendie (sortie de type C)
  - 7.11     Temporisation des sorties
  - 9.5      Hors service de point adressé
  - 10       Condition de test
- L'e.c.s. est équipé de microprocesseurs


---

*Cette annexe fait partie intégrante du certificat système* **BOSEC** *et est valable jusqu'au*

*signé au nom de* **ANPI**  
*Bruxelles, le 15 avril 2016*

**23 juin 2028**

*Le Secrétaire Général*  
*M. Vandendoren*



---

asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

**Tél:** +32.10.47.52.11 **Fax:** +32.10.47.52.70 **Email:** info@anpi.be **Internet:** www.anpi.be

Cette annexe ne peut être reproduite que dans son intégralité, sans aucune surcharge et n'est valable qu'accompagnée du certificat pour la marque **BOSEC**.



003-PROD  
ISO/IEC 17065

# **BOSEC**

## **CERTIFICAAT**

### **N° B - 9168 - FD - 480-g**

*Wij certificeren dat het branddetectiesysteem met volgende componenten :*

BRANDMELDCENTRALE  
LEGRAND SALVENA 2 Zones (ref. Legrand 643011)  
WARMTEMELDER  
APOLLO 55000-122 (klasse A1R) (ref. Legrand 643071)  
VOETSTUK  
APOLLO 45681-201 (ref. Legrand 643060)

*Gefabriceerd te Pau (F)*

*Gefabriceerd te Havant (UK)*

*Gefabriceerd te Havant (UK)*

*beantwoordt aan de volgende voorschriften :*

Reglement van het BOSEC-merk : certificatieregels Producten (BOSEC - Products rules N dd 20131003) en de Administratieve en juridische clausules (BOSEC - Admin Legal Rules N dd 20131003)  
EN 54-2:1997/A1:2006, EN 54-4:1997/A1:2002 + A2:2006,  
EN 54-5:2000/A1:2002  
EN 50130-4/A2:2003  
EN 60950-1:2001

*op basis van de laboratoria ANPI beproevingsverslagen, EG (CPD) Conformiteitscertificaat & Certificaat van Prestatiebestendigheid (CPR) :*

BFS/DE/1107-2004.05.18, Add. 1-2004.07.09, Add. 2-2005.03.14, Add. 4-2010.05.21, BFS/REDI/201-2008.04.25, Add. 1-2010.04.20, Add. 2-2010.05.18, Add. 3-2010.06.07 & 1134-CPR-061-27/11/13, 0832-CPD-0003-23/02/06

*Het certificaat is alleen geldig indien de **componenten** van het merk **BOSEC** voorzien zijn.*

*De firma*

**LEGRAND FRANCE / PYRÉNÉES**  
**Avenue Larribau**  
**B.P. 9008**  
**F-64050 PAU CEDEX 9**  
**FRANKRIJK**

*heeft toestemming om het merk **BOSEC** op de bovenvermelde **componenten** te gebruiken.*

*Dit certificaat werd afgeleverd onder de door*  
**ANPI** *bepaalde voorwaarden en is geldig tot*

**23 juni 2028**

*ondertekend namens* **ANPI**

**Brussel, 15 april 2016**

*De Secretaris-Generaal*  
*M. Vandendoren*

asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

**Tel:** +32.10.47.52.11 **Fax:** +32.10.47.52.70 **Email:** [info@anpi.be](mailto:info@anpi.be) **Internet:** [www.anpi.be](http://www.anpi.be)

Dit certificaat en zijn bijlage mogen alleen in hun geheel en zonder enige toevoeging gereproduceerd worden.

# BIJLAGE N° 1 AAN HET CERTIFICAAT

## N° B - 9168 - FD - 480-g

*Het certificaat afgeleverd op 15 april 2016 aan de firma:*

**LEGRAND FRANCE / PYRÉNÉES**  
**Avenue Larribau**  
**B.P. 9008**  
**F-64050 PAU CEDEX 9**  
**FRANKRIJK**

*houdt rekening voor de Brandmeldcentrale LEGRAND SALVENA 2 Zones met de optionele functies van de EN54-2/A1:2006 (opties met eisen):*


- 7.8      Uitgang naar brandalarmeringsapparatuur (uitgang type C)
  - 7.11     Vertraging van uitgangen
  - 9.5      Buitendienststelling van geadresseerde punten
  - 10       Mogelijkheid van periodieke meldercontrole
- De c.i.u. is uitgerust met microprocessors

*Deze bijlage maakt een onafscheidbaar deel uit van het*  
**BOSEC** *systeem certificaat en is geldig tot*

**23 juni 2028**

*ondertekend namens* **ANPI**  
**Brussel, 15 april 2016**

*De Secretaris-Generaal*  
*M. Vandendoren*



asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

**Tel:** +32.10.47.52.11 **Fax:** +32.10.47.52.70 **Email:** info@anpi.be **Internet:** www.anpi.be

Deze bijlage mag alleen in zijn geheel, zonder enige toevoeging worden gereproduceerd en is slechts geldig met het certificaat voor het merk **BOSEC**.