



003-PROD
ISO/IEC 17065

BOSEC

CERTIFICAT

N° B - 9168 - FD - 485-g

Nous certifions que le système de détection incendie composé des éléments suivants:

CENTRAL DE DETECTION :

LEGRAND SALVENA 4 zones (réf. Legrand 643012),

LEGRAND SALVENA 8 zones (réf. Legrand 643013)

DETECTEUR DE CHALEUR

APOLLO 55000-122 (classe A1R) (réf. Legrand 643071)

SOCLE :

APOLLO 45681-201 (réf. Legrand 643060)

Fabrique à Pau (F)

Fabrique à Havant (UK)

Fabrique à Havant (UK)

répond aux prescriptions suivantes :

Règlement de la marque BOSEC : Règles de certification Produits (BOSEC - Products rules F dd 20131003)
et Clauses administratives et juridiques (BOSEC - Admin Legal Rules F dd 20131003.doc)

EN 54-2:1997/A1:2006, EN 54-4:1997/A1:2002 + A2:2006,

EN 54-5:2000/A1:2002

EN 50130-4/A2:2003

EN 60950-1:2001

sur base des rapports d'essais des laboratoires ANPI, certificat de conformité CE & Certificat de Constance des Performances (CPR):

BFS/DE/1107-2004.05.18, Add. 1-2004.07.09, Add. 2-2005.03.14, Add. 4-2010.05.21, BFS/REDI/201-2008.04.25, Add. 1-2010.04.20, Add. 2-2010.05.18, Add. 3-2010.06.07 & 1134-CPR-065-27/11/13, 0832-CPD-0003-23/02/06

*Le certificat n'est valable que si les **composants** sont pourvus du label **BOSEC**.*

La firme

LEGRAND FRANCE / PYRÉNÉES

Avenue Larribau

B.P. 9008

F-64050 PAU CEDEX 9

FRANCE

*est habilitée à apposer la marque **BOSEC** sur les **composants** ci-dessus.*

Ce certificat est délivré aux conditions définies par
ANPI *et est valable jusqu'au*

23 juin 2028

*signé au nom de **ANPI***
Bruxelles, le 15 avril 2016

Le Secrétaire Général
M. Vandendorp

asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tél: +32.10.47.52.11 Fax: +32.10.47.52.70 Email: info@anpi.be Internet: www.anpi.be

Ce certificat et son annexe ne peuvent être reproduit que dans leur intégralité et sans aucune surcharge.

ANNEXE N° 1 AU CERTIFICAT

N° B - 9168 - FD - 485-g

Le certificat délivré le 15 avril 2016 à la firme:

LEGRAND FRANCE / PYRÉNÉES
Avenue Larribau
B.P. 9008
F-64050 PAU CEDEX 9
FRANCE

tient compte pour le CENTRAL DE DETECTION LEGRAND SALVENA 4 Zones & 8 Zones des fonctions optionnelles de l'EN 54-2/A1:2006 (options avec exigences):

7.8 Sortie d'alarme d'incendie (sortie de type C)

7.11 Temporisation des sorties

10 Condition de test


L'e.c.s. est équipé de microprocesseurs

*Cette annexe fait partie intégrante du certificat système **BOSEC** et est valable jusqu'au*

*signé au nom de **ANPI**
Bruxelles, le 15 avril 2016*

23 juin 2028

Le Secrétaire Général
M. Vandendoren



asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tél: +32.10.47.52.11 **Fax:** +32.10.47.52.70 **Email:** info@anpi.be **Internet:** www.anpi.be

Cette annexe ne peut être reproduite que dans son intégralité, sans aucune surcharge et n'est valable qu'accompagnée du certificat pour la marque **BOSEC**.



003-PROD
ISO/IEC 17065

BOSEC

CERTIFICAAT

N^r B - 9168 - FD - 485-g

Wij certificeren dat het branddetectiesysteem met volgende componenten :

BRANDMELDCENTRALE
LEGRAND SALVENA 4 zones (ref. Legrand 643012),
LEGRAND SALVENA 8 zones (ref. Legrand 643013)
WARMTEMLDER
APOLLO 55000-122 (klasse A1R) (ref. Legrand 643071)
VOETSTUK
APOLLO 45681-201 (ref. Legrand 643060)

Gefabriceerd te Pau (F)

Gefabriceerd te Havant (UK)

Gefabriceerd te Havant (UK)

beantwoordt aan de volgende voorschriften :

Reglement van het BOSEC-merk : certificatieregels Producten (BOSEC - Products rules N dd 20131003) en de Administratieve en juridische clausules (BOSEC - Admin Legal Rules N dd 20131003)
EN 54-2:1997/A1:2006, EN 54-4:1997/A1:2002 + A2:2006,
EN 54-5:2000/A1:2002
EN 50130-4/A2:2003
EN 60950-1:2001

op basis van de laboratoria ANPI beproevingsverslagen, EG (CPD) Conformiteitscertificaat & Certificaat van Prestatiebestendigheid (CPR) :

BFS/DE/1107-2004.05.18, Add. 1-2004.07.09, Add. 2-2005.03.14, Add. 4-2010.05.21, BFS/REDI/201-2008.04.25, Add. 1-2010.04.20, Add. 2-2010.05.18, Add. 3-2010.06.07 & 1134-CPR-065-27/11/13, 0832-CPD-0003-23/02/06

*Het certificaat is alleen geldig indien de componenten van het merk **BOSEC** voorzien zijn.*

De firma

LEGRAND FRANCE / PYRÉNÉES
Avenue Larribau
B.P. 9008
F-64050 PAU CEDEX 9
FRANKRIJK

*heeft toestemming om het merk **BOSEC** op de bovenvermelde componenten te gebruiken.*

Dit certificaat werd afgeleverd onder de door
ANPI *bepaalde voorwaarden en is geldig tot*

23 juni 2028

ondertekend namens **ANPI**
Brussel, 15 april 2016

De Secretaris-Generaal
M. Vandendoren

asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tel: +32.10.47.52.11 Fax: +32.10.47.52.70 Email: info@anpi.be Internet: www.anpi.be

Dit certificaat en zijn bijlage mogen alleen in hun geheel en zonder enige toevoeging gereproduceerd worden.

BIJLAGE N° 1 AAN HET CERTIFICAAT

N° B - 9168 - FD - 485-g

Het certificaat afgeleverd op 15 april 2016 aan de firma:

LEGRAND FRANCE / PYRÉNÉES
Avenue Larribau
B.P. 9008
F-64050 PAU CEDEX 9
FRANKRIJK

houdt rekening voor de Brandmeldcentrale LEGRAND SALVENA 4 Zones & 8 Zones met de optionele functies van de EN54-2/A1:2006 (opties met eisen):

7.8 Uitgang naar brandalarmeringsapparatuur (uitgang type C)

7.11 Vertraging van uitgangen

10 Mogelijkheid van periodieke meldercontrole


De c.i.u. is uitgerust met microprocessors

Deze bijlage maakt een onafscheidbaar deel uit van het
BOSEC *systeem certificaat en is geldig tot*

ondertekend namens **ANPI**
Brussel, 15 april 2016

23 juni 2028

De Secretaris-Generaal
M. Vandendoren



asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 - B-1348 Louvain-La-Neuve

Tel: +32.10.47.52.11 **Fax:** +32.10.47.52.70 **Email:** info@anpi.be **Internet:** www.anpi.be

Deze bijlage mag alleen in zijn geheel, zonder enige toevoeging worden gereproduceerd en is slechts geldig met het certificaat voor het merk **BOSEC**.