




DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**n° 0094/A****DECLARATION OF CONFORMITY**

Nous déclarons que le(s) produit(s) : Consoles CM/UC
We declare that the product(s)

est(sont) conforme(s) à CEI 61537 (10-2006) Système de chemin de câbles
is (are) comply with IEC 61537 (10-2006) Cable tray systems
§10.8 Essai sous CPS des consoles
§10.8 Test for SWL of cantilever bracket

CPS* daN SWL* daN		
 CM 100/25 595907/595900	12	12
 CM 100/50 595917/595910	65	75
 CM 100/100 595927/595920	60	80
 UC 100/50 595937/595930	14	14

*Charge Pratique de Sécurité

**Safe working Load*

Montbard, le 29/03/2017

Page 1/1

Jean Luc Chartier
Laboratory manager

