

Codice identificativo univoco del prodotto tipo: **336904**
Unique identification code of the product-type: **573999**

Uso previsto / *Intended use:*

Cavi per comunicazione per lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di resistenza all'incendio
Communication cables for construction works subject to reaction to fire requirements

Fabbricante / *Manufacturer:*

BTICINO S.p.A.

Viale Borri 231 – 21100 – Varese

Italy

www.bticino.it

Sistema di AVCP / *AVCP system:* **Sistema 3 / System 3**

L'organismo notificato n° 0987 (LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI SPA) ha effettuato le prove iniziali di tipo.

The notified body n° 0987 (LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI SPA) has carried out the initial type tests.

Prestazione dichiarata / *Declared performance*

Caratteristiche essenziali <i>Essential characteristics</i>	Prestazione <i>Performance</i>	Specifica tecnica armonizzata <i>Harmonized technical specification</i>
Reazione al fuoco <i>Reaction to fire</i>	Eca	EN50575:2014 + A1:2016
Sostanze pericolose <i>Dangerous substances</i>	Nessuna None	

La prestazione del prodotto sopra citato è conforme alla prestazione dichiarata. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante sopra citato.

The performance of the product abovementioned in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer abovementioned.

Firmato a nome e per conto di:

Signed for and on behalf of:

BTicino SpA

Responsabile Sala Prove e Coordinamento Normativo

Ing. Giovanni Cassinelli

