



LCIE

Accréditation
N°5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



LCIE N°: T 09060 / 672701

Délivrée à :
Delivered to:

LEGRAND FRANCE
128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 87045 LIMOGES
Cedex - FRANCE

Site de fabrication :
Factory:

2034BA

Produit :
Product:

BAES D'EVACUATION A LED
BAES OF EVACUATION WITH LIGHT-EMITTING DIODE

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

LEGRAND

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

625 25

Caractéristiques nominales et principales :
Rating and principal characteristics:

Classe II - IP 43 - IK07 - Tension assignée (V~) (Hz) 230 - 50/60
Flux lumineux : 45 lm à 1h
Puissance assignée : 1,2 W

Informations complémentaires :
Additional information:

Accumulateurs :
Ni-Cd 2 x 1,2 V / 1,5 Ah - BYD SC1500mAh
Ni-Cd 2 x 1,2 V / 1,5 Ah - BST SC1500HT
Ni-Cd 2 x 1,2 V / 1,6 Ah - SAFT 2 VNT Cs U
Lampes de secours : 6 Leds
Veille : 2 Leds
Mise à jour normative suite à l'évolution des normes et suppression
d'un site de fabrication

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF EN 60598-1:2009+A11:2009
NF EN 60598-2-22:2000 +A1:2003 +A2:2008
NF EN 62034 (C71-820-1):2012
NF C 71-800:2000
NF C 71-820:1999
NF 413:2006

Documents pris en compte :
Relevant documents:

LCIE n°95537-590456 A/B - 95536-590234 A - LCIE n° 135608-
672700A Cr 2015/07/17

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

Licence n°T 09060 / 590453 du 2010-03-19

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2015-08-20

Rémi HANOT
Responsable de Certification
Certification Officer

Date de fin de validité 2017-07-24
Limit expired date:

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

LCIE 33, av du Général Leclerc
Laboratoire Central BP 8
des Industries Electriques 92266 Fontenay-aux-Roses cedex
Une société de Bureau Veritas France

Tél : +33 1 40 95 60 60
Fax : +33 1 40 95 86 56
contact@lcie.fr
www.lcie.fr

