


Colonnettes universelles et accessoires (gamme France)

Référence(s) : 0 111 88 - 0 310 69 - 6 530
 63/65/75/84/86/88/89 - 6 531 00/02/03/05/
 20/22/23/25/69/78/79 - 980976/78/85/87/88/90/94/
 96/97/99



1. DESCRIPTIF & COMPOSITION	1
2. INSTALLATION	1
3. DIMENSIONS	2
4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET NORMES	3
5. ACCESSOIRES	5
6. CORIAN	9
7. PIECES DETACHEES	11

1. DESCRIPTIF & COMPOSITION

■ Colonnettes Universelles 1 – 2 compartiments

Gamme & Caractéristiques :

- . blanc = RAL 9003
- . noir = RAL 9017

Universelles		couleur	corps	couvercle	0,3m	0,68m
1 cpt U	blanc	alu	alu	6 531 00	6 531 03	
	noir	alu	alu	6 531 02	6 531 05	
2 cpt U	blanc	alu	alu	6 531 20	6 531 23	
	noir	alu	alu	6 531 22	6 531 25	

2. INSTALLATION

Installation en intérieur uniquement. Bien respecter les règles d'installation électrique et de mise à la terre. A utiliser avec l'appareillage Arteor et Mosaic.

L'alimentation des colonnettes doit se faire par câbles. Bien respecter les longueurs mini de câble ou gaine à l'entrée de la colonnette comme indiqué sur les schémas ci-dessous.




L'arrivée des câbles peut être réalisée par le sol, via faux plancher/passage de plancher, ou par le plafond avec les kits d'extension Ovaline kits références 6 530 63/65.



Installation compatible avec les passages de plancher


- 50x12 référence 0 300 92
- 75x18 références 0 300 88/90/91/93
- 92x20 références 0 328 00

Afin d'assurer une sécurité maximale et une pérennité de l'installation, les colonnettes doivent être vissées, au sol via la platine.




Les colonnettes (1 et 2 compartiments) peuvent être mobiles, si associées au pied métallique (6 kg) références 6 530 86.

En configuré, les colonnettes peuvent avoir une hauteur maxi de 1,30m.




3. DIMENSIONS

3.1 Colonnette 1 compartiment 2 faces réf. 6 531 00/02/03/05




Entraxes de fixation au sol des platines

Pour colonnettes
Références 6 531 00/02/03/05




3. DIMENSIONS (suite)

3.2 Colonnette 2 compartiments 2 faces réf. 6 531 20/22/23/25



Entraxes de fixation au sol des platines

Pour colonnettes
Références 6 531 20/22/23/25



4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET NORMES

Selon Classification des systèmes de colonnes /colonnettes suivant la norme EN 50085-1 et EN 50085-2-4

6.2 Résistance aux chocs pendant l'installation et l'usage	2J
6.3 Température minimale de stockage et de transport	-25°C
6.3 Température minimale d'installation et d'usage	-5°C
6.3 Température maximum d'usage	60°C
6.4 Non propagateur de flamme	Non propagateur
6.5 Continuité électrique	oui
6.6 Caractère électriquement isolant	Non électriquement isolant
6.7 Degré de protection de l'enveloppe	1 compartiment : IP 2X 2 compartiments : IP 3XD
6.9 Mode d'ouverture	avec un outil
6.101 Traitement du sol	Traitement Sec
6.102 Résistance à une charge verticale	500 N
Impédance électrique	5mΩ/m
Section transversale	<i>cf tableau de capacités ci-dessous</i>
Protection contre les chocs mécaniques	IK07

Composition des systèmes Colonnette suivant EN50085-1 et EN50085-2-5

Désignation	Références
1 compartiment	6 531 00/02/03/05
2 compartiments	6 531 20/22/23/25




Autres caractéristiques

Matières RoHS	Directive européenne 2002/95/CE du 27 janvier 2003
Profils Environnementaux Produits disponible	Fiche PEP
Peinture	Norme Internationale DIN EN ISO846

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET NORMES (SUITE)

Capacités de câblages CV 80 (universel)

PROFILS COLONNETTES				
1 COMPARTIMENT		2 COMPARTIMENTS		
J		K		
L		M		
Section (mm ²)	6900	5050	6170	4280
Ø du câble	Ø7 mm	84	58	90
	Ø9 mm	72	50	62
	Ø11 mm	44	32	44
				26

Selon l'arrivée des câbles				
1		2		
Kit Ovaline				
Ø du câble	Ø7 mm	34	12	
	Ø9 mm	26	6	
	Ø11 mm	16	4	
 				
Ø du câble	Ø7 mm	70		
	Ø9 mm	50		
	Ø11 mm	28		
 				


5. ACCESSOIRES

5.1 Kits d'extension Ovaline réf. 6 530 63/65


Références	Couleur du capot	Corps
6 530 63	blanc	aluminium
6 530 65	noir	aluminium

Ce kit permet une arrivée esthétique et oignée des câbles venant du plafond.


Descriptif et composition :



Dimensions du capot haut




Entraxe de fixation des platines



5. ACCESSOIRES (SUITE)

Installation sur une colonnette




Adaptable seulement sur colonnettes 1 compartiment
réf. 6 531 00/02/03/05

5. ACCESSOIRES (SUITE)

5.2 Pied réf. 6 530 86/89 et jeu de 4 roulettes réf. 6 530 88

5.2.1 Pied réf. 6 530 86/89




Références	Couleurs
6 530 86	blanc
6 530 89	noir


Dimensions : 400x360x10 mm

Matière : Acier

Associé à une colonnette de 1 ou 2 compartiments, ce pied métallique de 6 Kg rend votre colonnette mobile tout en lui assurant une stabilité optimale.




5.2.2 Jeu de 4 roulettes réf. 6 530 88



Jeu comprenant 4 roulettes

Matière : Plastique

En associant 1 jeu de roulettes à votre colonnette mobile, elle devient roulante.



5. ACCESSOIRES (SUITE)

5.3 Table blanche réf. 6 530 84



Matière : Corian® (cf § 6.1)

Dimensions : 580 x 360 x 12 mm

Charge maximale autorisée : 20 kg

Table pouvant être associée à une colonnette 1 ou 2 compartiments.





5. ACCESSOIRES (suite)

5.4 Cloison de séparation métal réf 6 531 69





Permet la séparation dans un même compartiment entre courant fort et courant faible.

Pour colonnette universelle 1 compartiment,




Pour colonnettes universelles 2 compartiments,



Matière : Aluminium

5. ACCESSOIRES (suite)

5.5 Supports pour appareillage modulaire



Références	Couleurs
0 310 69	blanc
6 530 75	noir


Pour le montage d'un appareillage modulaire. A associer à 2 éléments d'espacement passe-fils 0.5 module réf. 4 063 07

Capacité : 1 module

Equipé d'un capot de protection pour éviter les déclenchements intempestifs

Matière : ABS (partie arrière) + PC (partie avant)

5.6 Support réf. 6 531 78




Support pour montage appareillage Mosaic 2 et 3 modules


Matière : ABS

5. ACCESSOIRES (suite)

5.7 Support réf. 6 531 79



Support pour montage appareillage Arteor ou Mosaic 4, 5, 6, 7 et 8 modules Arteor ou Mosaic et appareillage Belanko.



Matière : ABS

5.8 Liaison de terre/masse réf. 0 111 88

Permet la mise à la terre de la colonnette
(20 pcs/réf.)



6. CORIAN

6.1 Caractéristiques



Rapport de classement simplifié n° 13126G

1 - Rapport de classement, référence et date:
13126H rédigé en anglais: 26/05/2014

2 - Possesseur du rapport : **Du Pont de Nemours**

3 - Laboratoire d'essai : Warringtonfiregent (WFRGENT nv)
Laboratoire accrédité : voir portée d'accréditation sur le site
(<http://www.wfrgent.com/fr/>)

4 - Normes :

Norme d'essai: l'EN ISO 11925-2 (2002) et l'EN 13823 (2002)
Norme de classification: l'EN 13501-1:2007+A1:2009

5 - Produit testé : **Corian® Solid Surface**

6 - Classement : **C-s1,d0**

7 - Domaine d'application :

- Collé avec l'adhésif flexible Corian® silicone sealant sur un substrat d' Euroclasse D ou mieux avec une densité nominale de 630 kg/m³ au minimum et une épaisseur nominale de 10 mm au minimum
- Sans ou avec une vide derrière le substrat
- Sans ou avec joints

Le présent classement est également valable pour les paramètres de produits suivants:

- Épaisseur nominale : 12 mm ± 0,6 mm
- Densité nominale : de 1680 kg/m³ à 1750 kg/m³
- Toutes les couleurs, sans ou avec particules

PRÉPARÉ PAR

	Niek De Pauw (Signature) Project assistant Ghent 2014.05.26 09:59:22 +02'00'
--	---

APPROUVÉ PAR

	Bart Sette (Signature) General Manager Ghent 2014.05.27 10:27:57 +02'00'
--	---

Ce rapport de classement simplifié est rédigé selon l'agrément d'EGOLF EGA 08rev:2012 "Application note: clause 5.10 [5.10/1] - Types of test reports used in fire testing". Cependant que les données d'essai et le classement dans ce rapport de classement simplifié, ont été obtenu par faire des essais, conforme aux normes EN ISO 11925-2 (2002), EN 13823 (2002) et EN 13501-1:2007+A1:2009, il est possible que la présentation des résultats dans ce rapport de classement simplifié ne soit pas conforme les conditions des normes en dessus et l'EN ISO/IEC17025: 2005/AC : 2006. La présentation des résultats mentionnés au dessus est conformément au possesseur et l'emploi de l'information incorporé ici pour, mais non pour une évaluation de produit, homologation ou certification sera limitée. Le rapport de classement complet n° 13126H est disponible à *Du Pont de Nemours*. Ce document est une traduction en français du rapport 13126G, initialement délivré en anglais. Cette traduction du rapport d'essai a été délivrée sous la responsabilité et le contrôle de WFRGENT nv. Cette traduction a été faite selon les « Interprétations de la norme européenne EN ISO/IEC 17025: 2005/AC : 2006 » qui s'appliquent aux laboratoires d'essai au feu, comme définie dans l'agrément d'EGOLF EGA 08rev: 2012. En cas de doute, la version originale en anglais prévaut. Le présent document ne peut être utilisé que littéralement et dans son intégralité à des fins publicitaires. Les textes qui font référence au présent document et qui seront utilisés à des fins publicitaires doivent recevoir notre approbation avant leur publication. L'authenticité des signatures électroniques est assurée par Belgium Root CA.



WFRGENT NV • Ottergemsesteenweg-Zuid 711 • B-9000 Gent • Belgique
t: +32/(0)9 243 77 50 • f: +32/(0)9 243 77 51 • e: info@warringtonfiregent.net
BTW/VAT/TVA BE0870.418.414 • Ondermerkingnummer : RPR 0870.418.414 GENT

WFRGENT NV is een spin-offbedrijf van de Universiteit Gent, voorheen Laboratorium voor Aanwendung der Brandstoffen en Warmteoverdracht - Afdeling Brandveiligheid
WFRGENT NV is a spin-off company from the University of Ghent, previously the Laboratory for Heat Transfer and Fuel Technology - Division Fire Safety
WFRGENT SA est une compagnie spin-off de l'Université de Gand, autrefois le Laboratoire pour l'Emploi des Combustibles et la Transmission de la Chaleur - Division Sécurité Incendie

6. CORIAN (SUITE)

6.2 Nettoyage

DUPONT™ CORIAN® CONSEILS POUR LE NETTOYAGE DES TACHES:

TYPES DE TACHES FRÉQUENTES :	PROCÉDURE
Nettoyage quotidien	A-B-D
Vinaigre, café, thé, jus de citron, légumes, colorant alimentaire, ketchup	A-B-C-E-I
Graisse et huile	A-B-C-D-I
Dépôt calcaire, savon, minéraux	A-B-F-I
Pollen de lys, safran, rayures légères, brûlure de cigarette cirage, encre, feutre	A-B-C-E-I
Mercurochrome, sang, vin rouge, parfum	A-B-C-D-E-I
Vernis à ongles	A-B-C-G-I
Fer ou rouille	A-B-C-H-I
Iode, moisissures	A-B-C-E-I


MÉTHODES DE NETTOYAGE* :

- A.** Enlever l'excédent avec un chiffon doux ;
- B.** Rincez à l'eau chaude et séchez avec un chiffon doux ;
- C.** Utilisez un chiffon en microfibre humide et un détergent doux en crème* (type Cif). Rincez plusieurs fois à l'eau chaude et séchez avec un chiffon doux ;
- D.** Utilisez un chiffon en microfibre et frottez la tache avec un détergent ou un nettoyant de cuisine standard en spray (type Mr. Propre). Rincez plusieurs fois à l'eau chaude et séchez avec un chiffon doux ;
- E.** Utilisez un chiffon en microfibre et frottez la tache avec un peu d'eau de Javel**. Rincez plusieurs fois à l'eau chaude, puis séchez avec un chiffon doux ;
- F.** Utilisez un chiffon en microfibre et frottez la tache avec un détartrant ménager standard (type Viakal) ou avec du vinaigre blanc. Rincez plusieurs fois à l'eau chaude, puis séchez avec un chiffon doux ;
- G.** Utilisez un chiffon en microfibre et frottez la tache avec un dissolvant à ongles sans acétone. Rincez plusieurs fois à l'eau chaude, puis séchez avec un chiffon doux ;
- H.** Utilisez un chiffon en microfibre et frottez avec un nettoyant à métaux ou un anti-rouille. Rincez plusieurs fois à l'eau chaude, puis séchez avec un chiffon doux ;
- I.** Si la tache persiste, contactez notre Centre de Garantie (voir détails à l'intérieur) ;

* Nettoyez toujours en effectuant un mouvement circulaire.

** L'eau de Javel risque de décolorer le Corian® si elle n'est pas ensuite rincée complètement à l'eau.

7. PIECES DETACHEES

		COLONNETTES		PIECES DETACHEES							
		0,3m	0,68m	Capot (2 pieces)			Chapeau (1 piece)				
		standard	standard	980985	980987	980988	980994	980996	980997	980999	
Universelles	1 cpt U	6 531 00	6 531 03	980985	980987	980988	980994	980996	980997	980999	
	2 cpt U	6 531 02	6 531 05	980987	980988	980990	980994	980996	980997	980999	

KIT OVALINE			PIECES DETACHEES			
			Chapeau (2 pieces)			
Universelles	1 cpt U		6 530 63	980976		
			6 530 65	980978		